供水水质常规日检测报告

水质常规日检测报告

检测日期： 2017年02月26日

单位： 供水水质检测中心　　报出日期： 2017年02月26日

样品名称：原水、出厂水				取样日期	2017年2月26日			取样地点：	水厂			
项目 / 结果 / 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	度	浑浊度	臭和味	肉眼可物	pH	氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
	（度）	（NTU）	（级）			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1702261(水源水)	10	2.30	0	有沉淀物	7.67	1.36	/	/	/	/	/	/
1702262(出厂水)	＜5	0.12	0	无	7.55	0.72	0.22	/	/	/	/	/